


## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST RESULT

- Tên mẫu thử:** Ghế cách điện
- Khách hàng:** Công ty CP bảo hộ lao động Nam Phương
- Số lượng mẫu:** 01
- Tình trạng mẫu:** Mới, chưa qua sử dụng
- Ngày nhận mẫu:** 18 / 06 / 2019
- Ngày thử nghiệm:** 19 / 06 / 2019

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức qui định	Kết quả
1	Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở 24kV trong 3 phút		Yêu cầu của khách hàng	Không bị phóng điện, đánh thủng	Đạt

**Hình ảnh:**



**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**



**Đặng Thanh Tùng**

Hà Nội, Ngày 19 / 06 / 2019

**GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Châm*

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
*This test results is value only for samples taken by customer.*
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.  
*This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.